

|                    |                |                                        |
|--------------------|----------------|----------------------------------------|
| datē-jums          | celtniecība    | 1839.-1870to g.sāk. (19.gs.3.cet.)     |
|                    | pārbūves       | 20.gs.2.p.- ieejas piebūve             |
| stāvu skaits       |                | 1; (pagrabs ?)                         |
| Konstrukcija       |                | statņu būve ar guļšķautņu aizpildījumu |
| sienu materiāls    | pamati, cokols | ķieģeļi, akmens                        |
|                    | sienas         | guļšķautņi                             |
|                    | zelmīņi        | koks                                   |
| jumts              | forma          | divslīpju                              |
|                    | vēst. izbūves  | -                                      |
|                    | jaunas izbūves | -                                      |
|                    | materiāls      | V māla dakstiņi                        |
| sienu apdare       | pamati, cokols | SA                                     |
|                    | sienas         | guļšķautņi                             |
|                    | zelmīņi        | V dēļi                                 |
|                    | mezonīni       | -                                      |
| logi               | sākotnēji      | -                                      |
|                    | vēsturiski     | -                                      |
|                    | pēc 20.gs.v.   | 4KN                                    |
|                    | aprikojums     | -                                      |
| slēgi              | sākotnēji      | 1 apzāģēts                             |
|                    | vēsturiski     | -                                      |
|                    | pēc 20.gs.v.   | 3KN                                    |
|                    | aprikojums     | 1S; 1V                                 |
| ārdurvis           | sākotnējas     | -                                      |
|                    | vēsturiskas    | 1 (pārveidotas bij.iekšdurvis)         |
|                    | pēc 20.gs.v.   | -                                      |
|                    | aprikojums     | -                                      |
| kāpnes             | sākotnējas     | -                                      |
|                    | vēsturiskas    | -                                      |
|                    | pēc 20.gs.v.   | 1KN                                    |
| skursteņi          | sākotnēji      | -                                      |
|                    | vēsturiski     | -                                      |
|                    | pēc 20.gs.v.   | 1MAN                                   |
| dekors             | sākotnējs      | dēļu dzega; K griezti aizsegdēlis      |
|                    | vēsturisks     | -                                      |
|                    | pēc 20.gs.v.   | K apmales                              |
| detāļas            |                | 1MET restes                            |
| apkārtnes elementi |                | parks                                  |

|               |
|---------------|
| adrese        |
| <b>Pils 5</b> |

|              |                             |
|--------------|-----------------------------|
| kadastrs     | 62010220090003              |
| reģistrators | Zanda Bikše / Daiga Lēvalde |
| datums       | 19.05.09                    |

|                          |   |
|--------------------------|---|
| arhitektoniskā vērtība   | 4 |
| kultūrvēsturiskā vērtība | 3 |
| tehniskais novērtējums   | 5 |

|                                                           |
|-----------------------------------------------------------|
| novērtējums pilsētvidē                                    |
| miniaturā apjoma ēka, kas labi iekļaujasmparka teritorijā |

|        |
|--------|
| zudumi |
| ?      |

|                                                                                                  |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| autentiskuma pakāpe                                                                              | 73% |
| apjoms - 80 %; jumta forma – 100 %; būvgaldniecība - 5 %; apdare - 90%; dekors un detaļas – 90 % |     |

|                                                         |
|---------------------------------------------------------|
| rīcība arhitektoniskā tēla atjaunošanai                 |
| piebūves nojaukšana; neatbilstošo logu un slēgu nomaiņa |

|                  |
|------------------|
| primārās rīcības |
| -                |

|          |
|----------|
| piezīmes |
| -        |



Pils\_5\_62010220090003\_fasade1  
Skats uz ēku no austrumiem.



Pils\_5\_62010220090003\_fasade2  
Skats uz ēku no ziemeļaustrumiem.





Pils\_5\_62010220090003\_fasade3  
Skats uz ēku no ziemeļrietumiem.



Pils\_5\_62010220090003\_dzega1  
Sākotnēja (19.gs.3.cet.) dēļu dzega un kokā griezts aizsegdēlis.





Pils\_5\_62010220090003\_durvis1  
Vēsturiskas iekšdurvis, kas šobrīd  
pārveidotas par ārdurvīm.



Pils\_5\_62010220090003\_slegi1  
Sākotnēji (19.gs.3.cet.) slēgi ar oriģinālo aprīkojumu. Slēgi apzāģēti, apmales – 20.gs.2.puse.



FASĀŽU KRĀSOJUMA  
INVENTARIZĀCIJA

PILS IELA 5, 62010220090003

adrese

RUTA TAURENA/LAURA LŪSE 19.05.2009

inventarizators, datums

| datējums                | līdz 1800.g. | 19.gs.s. –<br>19.gs.40.g. | 19.gs.40.g. –<br>19.gs.3.cet.                                                                      | 19.gs.4.cet.                                                                       | 20.gs.1.cet. | 20.gs.2.cet.                                                                        | Piezīmes                                                                                                                  |
|-------------------------|--------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                         |              |                           | 1839.–1870.g.<br>(19.gs.3.cet.)                                                                    |                                                                                    |              |                                                                                     |                                                                                                                           |
| pamātpapjoma<br>fasāde  |              |                           |                   |   |              |  | Krāsojuma zondāžas<br>veiktas visās<br>ēkas fasādēs.                                                                      |
|                         |              |                           | 1.ks<br>1030Y30R                                                                                   | 2.ks<br>1020R80B                                                                   |              | 4.ks<br>2500N                                                                       |                                                                                                                           |
| piebūves<br>fasāde      |              |                           |                                                                                                    |                                                                                    |              |                                                                                     |                                                                                                                           |
| dekoratīvie<br>elementi |              |                           | Skatīt<br>pamātpapjoma<br>fasādes toni.                                                            | Skatīt<br>pamātpapjoma<br>fasādes toni.                                            |              | Skatīt<br>pamātpapjoma<br>fasādes toni.                                             | Dēļu dzega,<br>aizsegdēlis.                                                                                               |
|                         |              |                           | 1.ks<br>1030Y30R                                                                                   | 2.ks<br>1020R80B                                                                   |              | 4.ks<br>2500N                                                                       |                                                                                                                           |
| cokols                  |              |                           | 1.ks uz cok.<br>apmetuma<br>nav<br>nosakāms.<br>Iekrāsojis<br>virskārtu<br>dzeltenī<br>brūnā tonī. |  |              | Atbilstošais<br>krāsojums<br>nav<br>nosakāms.                                       | Ks konstatēti uz<br>sākotnējā cokola<br>apmetuma.                                                                         |
|                         |              |                           |                                                                                                    | 2.ks<br>2020R80B                                                                   |              |                                                                                     |                                                                                                                           |
| durvis                  |              |                           |                                                                                                    |                                                                                    |              |                                                                                     | Nav saglabājušās<br>vēsturiskās ārdurvis.                                                                                 |
| logi                    |              |                           |                                                                                                    |                                                                                    |              |                                                                                     | Nav saglabājušies<br>vēsturiskie logi.                                                                                    |
| slēgi                   |              |                           | Krāsojums<br>nav<br>saglabājies.                                                                   | Krāsojums<br>nav<br>saglabājies.                                                   |              | Skatīt<br>pamātpapjoma<br>fasādes toni.                                             | Slēgu krāsojums<br>skatīts aizvērtā<br>stāvoklī.                                                                          |
|                         |              |                           |                                                                                                    |                                                                                    |              | 2.ks<br>2500N                                                                       |                                                                                                                           |
|                         |              |                           |                                                                                                    |                                                                                    |              |                                                                                     |                                                                                                                           |
| piezīmes                |              |                           |                                                                                                    |                                                                                    |              | 3.ks<br>balta grunts<br>uzklāta uz<br>visām ēkas<br>fasādēm un<br>arī slēgiem.      | Kontrolzondāžas<br>veiktas ēkas 1.st.<br>līmenī no kāpnēm<br>pieejamā augstumā.<br>Piezīmes attiecas uz<br>apsekoto daļu. |