datējums	celtniecība	līdz 1797.g. (18.gs.b.)
	pārbūves	pēc 1886.g.-1913.g.(19.gs.b.) - atdalīta no Nr.4A; 1980.g. restaurēta
stāvu skaits		1; izbūvēti bēniņi
Konstrukcija		statņu ar guļšķautņu aizpildījumu
sienu materiāls	pamati, cokols	akmens
	sienas	guļšķautņi
	zelmiņi	koka
jumts	forma	divslīpju ar pussļauptiem galiem
	vēst. izbūves	-
	jaunas izbūves	5 jumta logi
	materiāls	J + V māla dakstiņi
sienu apdare	pamati, cokols	V+JA, vietām zudis
	sienas	guļšķautņi
	zelmiņi	J dēļi
	mezonīni	-
logi	sākotnēji	-
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	14 K
	aprīkojums	14 J
slēģi	sākotnēji	-
	vēsturiski	4
	pēc 20.gs.v.	6
	aprīkojums	4 V
ārdurvis	sākotnējas	-
	vēsturiskas	-
	pēc 20.gs.v.	2 K (2 J virslogi)
	aprīkojums	2 V
kāpnes	sākotnējas	-
	vēsturiskas	-
	pēc 20.gs.v.	1 BN; 1 K
skursteņi	sākotnēji	-
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	2 M
dekors	sākotnējs	-
	vēsturisks	-
	pēc 20.gs.v.	dēļa dzega; K apmales; K griezti aizsegdēļi; K palodzes
detaļas		1 V MET karogkāta turētājs
apkārtnes elementi		J koka vārti (nedaudz atšķiras no vēsturiskajiem)

adrese

Raiņa 6

kadastrs	62010230003001
reģistrators	Zanda Bikše / Daiga Lēvalde
datums	16.06.09

arhitektoniskā vērtība	4
kultūrvēsturiskā vērtība	3
tehniskais novērtējums	6

novērtējums pilsētvidē

ielas frontes apbūves ēka; telpiski un arhitektoniski ļoti labi iekļaujas apkārtējā vidē

zudumi

-

autentiskuma pakāpe	52%

Apjoms - 90%; jumta forma – 90 %; būvgaldniecība -20 %; apdare -60 %; dekors un detaļas – 0%

rīcība arhitektoniskā tēla atjaunošanai

likvidēt jumta logus

primārās rīcības

jumta seguma remonts; noteku un tekņu remonts

piezīmes

domājams, logiem vēsturiskās aplodas; ēkai samērā liela autentiskuma pakāpe, neskatoties uz jaunajām detaļām; bijusi ķestera māja; 1886.g. abas ar ērģelnieka māju zīmētas zem viena jumta, ar caurbrauktuvi

FASĀŽU KRĀSOJUMA INVENTARIZĀCIJA

RAIŅA IELA 6, 62010230003001
adrese

RUTA TAURENA/LAURA LŪSE 16.06.2009
inventarizators, datums

datējums	līdz 1800.g. / līdz 1797.g.	19.gs.s.– 19.gs.40.g.	19.gs.40.g.– 19.gs.3.cet.	19.gs.4.cet.	20.gs.1.cet.	20.gs.2.cet.	Piezīmes
pamatapjoma fasāde							Sākotnējais fasādes krāsojums nav saglabājies. 1980.g. restaurēta.
piebūves fasāde							
dekoratīvie elementi							Vēsturiski dekoratīvie elementi nav saglabājušies.
cokols							Vēsturisks cokola krāsojums nav saglabājies.
durvis							Vēsturiskas ārdurvis nav saglabājušās.
logi							Vēsturiski logi nav saglabājušies.
slēģi							Vēsturiskajiem slēģiem konstatēti 3 ks bez konkrētas piesaistes datējumam.
piezīmes							Kontrolzondāžas veiktas no kāpnēm aizsniedzamā augstumā.



Rainja_6_62010230003001_fasade1
Skats uz ēku no dienvidrietumiem.



Rainja_6_62010230003001_fasade2
Skats uz ēku no ziemeļrietumiem.



Rainja_6_62010230003001_fasade3
Skats uz ēku no ziemeļaustrumiem.



Rainja_6_62010230003001_durvis1
Vēsturisks durvju aprīkojums izmantots 20.gs.2.puses durvīm.



Rainja_6_62010230003001_slegi1
Vēsturiski slēģi ar oriģinālo aprīkojumu.