
FASĀŽU KRĀSOJUMA INVENTARIZĀCIJA

UPES IELA 7, 62010060011007
adrese

IEVA JEKŠEVICA/IEVA PORIETE 12.05.2009
inventarizators, datums

datējums	līdz 1800.g.	19.gs.s.– 19.gs.40.g.	19.gs.40.g.– 19.gs.3.cet.	19.gs.4.cet.	20.gs.1.cet.	20.gs.2.cet.	Piezīmes
				Pēc 1879.g.			
pamatapjoma fasāde				1.ks 6030Y60R	2.ks 7020Y80R	4.ks 7005G20Y	Ks konstatēti ielas fasādē.
piebūves fasāde							
dekoratīvie elementi				Skatīt pamatapj. fasādes toni 1.ks 6030Y60R	2.ks 1040Y20R	Skatīt pamatapj. fasādes toni 4.ks 7005G20Y	1.ks visi dek.elem. monohromi. 2.ks akcentēta dzega. 4.ks dek. elem. krāsoti monohromi.
cokols							Sākotnējais apmetums tikpat kā zudis. Uz pamatapjoma pagalma fasādes cokola konstat. 2 krāsojuma slāņi bez konkrētas piesaistes kādam no apdares slāņiem.
durvis							Durvis pēc 20.gs. vidus.
logi				1.ks 2502R	2.ks 1010Y10R	4.ks 1002G	Ks konstatēti uz galvenās fasādes logu aplodām.
slēģi aizvērtā stāv.				Skatīt pamatapj. fasādes toni. 1.ks 6030Y60R	Skatīt pamatapj. fasādes toni. 2.ks 7020Y80R	Skatīt pamatapj. toni. 4.ks 7005G20Y	Ks konstatēti galvenās fasādes sākotnējiem slēģiem.
slēģi atvērtā stāv.				Krāsojums nav saglabājies.	Krāsojums nav saglabājies.	Skatīt krāsojumu shēmu. 1.ks	Ks konstatēts galvenās fasādes sākotnējiem slēģiem.
piezīmes					3.ks fasādē krāsota gaiši brūnganzaļa ar oranžīgi brūniem dek. elem., dzeltenīgiem logiem, slēģu krāsojums nav sagl.		Kontrolzondāžas veiktas ēkas 1.st. līmeni no kāpnēm pieejamā augstumā. Piezīmes attiecas uz apsekoto daļu.

Slēģu krāsojuma shēma (atvērtā stāvoklī).



KRĀSU TONI

8505G80Y

7010G70Y

3010G90Y